

ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 141068, Московская область, г. Королев, мкр Тактильщик, ул. Калининградская, д. 28А,
 тел/факс(495) 739-94-74, E-mail: tz@ktzholding.ru

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1549/8-Ц



Наименование заказчика ООО "Королевский трубный завод"

Заказ 14.03.2023г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные
 ГОСТ 3262-75 оцинкованные



№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
						штуки	метры	
1	-	Ст2пс-5	1528000027	2304275	15х2,8-6000	2706	16236	1,32

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *1000	As% *100
1	12	0,7	26	16	4	3	1	3	5	3,6	

Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания		Технологические испытания		Гидроиспытания ГОСТ 3845-75	Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплошное ГОСТ 8695-75		
1	380	35	290	-	Уд	Без T/о

Примечание:

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихрековым методом.
2. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
3. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации.
4. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
5. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
6. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
7. Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
8. Горячее цинкование (средняя толщина цинкового покрытия Ц- 80 мкм)
 производилось фирмой ООО "Агрисовгаз" сертификат качества № 642 от 05.04.2023г.
 в соответствии с ГОСТ 9.307-2021

Дата выписки сертификата
 Ответственный
 Исполнитель

06.04.2023 г.

/Ширкова С.А./

